



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.1150.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Łączniki skręcane do rur z PE, obejmymy**

Zawierający / containing: EPDM, polipropylen i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedłożoną do oceny

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu i przed oddaniem do użytku instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy przepłukać wodą w ilości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

POLIEXT CSOVEK KFT
6000 Kecskemet- Matko
II Ker. 232, Węgry

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Prandelli Polska Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk
ul. Budowlanych 40



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.10.03 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.10.03 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 3 października 2025

The date of issue of the certificate: 3rd October 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. H. Jęmkiewicz
dr n. med. Maciej Szczotko