



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0772.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **System rur i złączek Coprax PP-RCT**

Zawierający / containing: PP-RCT, mosiądz CW617N

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytkowania należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

Coprax - Comércio e Indústria do Plástico SA
3880-102 OVAR, Portugal
Avenida 16 de Maio, Zona Ind. De Ovar

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Coprax - Comércio e Indústria do Plástico
3880-102 OVAR, Portugal
Avenida 16 de Maio, Zona Ind. De Ovar




Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.09.03 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.09.03 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 3 września 2025

The date of issue of the certificate: 3rd September 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr n. med. Maciej Szczotko