



ATUSA Grupo Empresarial, S.A.

Polígono Industrial ATUSA-Agurain
Apartado de Correos Nº 8
01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00
Fax: (+34) 945 30 01 53
E-Mail: info@atusagroup.com

Salvatierra, 29 maja 2025



A02/000005

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Numer: 1-WODA/2025 – wydanie 3

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Szybkołączki z żeliwa ciągliwego z końcówkami zaciskowymi do rur stalowych/polietylenowych oraz opaski naprawcze/włotowe

rozmiar 3/8" do 4" (do instalacji wodnych)
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
EO
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Uniwersalne łączniki stosowane do przesyłania wody o ograniczonych ciśnieniach i temperaturach podanych w PN-EN 10344:2024, ocynkowane, przeznaczone do łączenia elementów zgodnie z EN 10344:2024.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Siedziba i produkcja:

Atusa Gupo Empresarial SA
Polígono Industrial Atusa-Agurain
Apartado de Correos No 8
01200 Salvatierra (Alava)
Hiszpania
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 10344:2024 standard

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał pkt.5.1 i 11.1 wg PN-EN 1562:2019-4	Żeliwo ciągliwe białe EN-GJMW – 400-5 Własności mechaniczne badane na próbkach o średnicy 12 mm ? wytrzymałość na rozciąganie - min. 400 MPa ? Wydłużenie min. 5% ? twardość max. 220HB	
Powłoka cynkowa pkt.5.2 i 11.2	Masa powłoki min. 500 g/m ² , średnia grubość warstwy min. 70µm	
Gwinty pkt.8 i 11.3 Zgodne z PN-EN 10226-1:2006 (ISO 7-1) Zgodnie z PN-EN ISO 228-1:2005	R i Rp, gwinty przeciwnakrętek, nakrętek złącznych zgodnie	
Badanie szczelności pkt.11.4	Badanie szczelności pod ciśnieniem sprężonego powietrza min. 0,5MPa (5 bar) podczas całkowitego zanurzenia łącznika w wodzie	
Woda		
Dopuszczalne ciśnienie robocze i temperatura pkt.10.1	temperatura od -20 do 80°C max ciśnienie robocze 1,6 MPa	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi

właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Salvatierra, 29 maja 2025

Quality department

ATUSA
Grupo Empresarial, S.A.
P. P.